



**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ГАГАРИНСКИЙ**

РЕШЕНИЕ

20.12.2017 № 10/10

О направлении в Городскую комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы замечаний и предложений в рамках публичных слушаний по проекту Схемы электроснабжения города Москвы на период до 2030 года и проекту схемы внешнего газоснабжения города Москвы на период до 2030 года с учетом развития присоединенных территорий и генеральной схемы газоснабжения города Москвы на период до 2030 года с учетом развития присоединенных территорий

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве, ст.68 Градостроительного кодекса города Москвы, Уставом Муниципального округа Гагаринский, Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Направить в Городскую комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы замечаний и предложений в рамках публичных слушаний по проекту Схемы электроснабжения города Москвы на период до 2030 года согласно приложению 1 и замечания и предложения к проекту схемы внешнего газоснабжения города Москвы на период до 2030 года с учетом развития присоединенных территорий и генеральной схемы газоснабжения города Москвы на период до 2030 года с учетом развития присоединенных территорий согласно приложению 2.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте <http://www.gagarinskoe.com>.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Е.Л. Русакову.

Решение принято единогласно

**Глава муниципального округа
Гагаринский**

Е.Л. Русакова

**в Городскую комиссию по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы**
Замечания и предложения к проекту
Схемы электроснабжения города Москвы

(распределительные сети напряжением 6-10-20 кВ) на период до 2030 года

1. Замечания по соблюдению процедуры публичных слушаний.

1.1. Проект затрагивает каждый район Москвы. Жители практически всех районов, кроме прилегающих к префектуре ЦАО, и особенно удаленных районов, фактически были лишены возможности посетить экспозицию и собрание участников, поскольку не могут доехать до места слушаний ранее 20-21 часа. Таким образом, их право на участие было нарушено. Необходимо приостановить процедуру слушаний и провести их заново в каждом районе Москвы.

1.2. На экспозиции не была представлена текстовая информация по обоснованию предлагаемых схем, графический материал не имеет необходимой детализации для оценки проекта применительно к каждому району.

1.3. На экспозиции отсутствовали представители проектных организаций, способные ответить на вопросы специалистов.

1.4. Отмечен массовый подвоз на экспозицию организованных групп людей исключительно для размещения хвалебных записей в книге отзывов. Это явный признак фальсификации процедуры публичных слушаний и должностного подлога. Требуем проведения соответствующего расследования. Записи, полученные таким способом, не следует приобщать к материалам публичных слушаний.

2. Замечания по содержанию проектной документации.

2.1. Схема не привязана к местности, нет обоснований возможности предлагаемого размещения объектов с учетом градостроительной ситуации и перспектив развития районов.

2.2. Схема не привязана к геоподоснове; не доказано, что предлагаемые трассы совместимы с существующими коммуникациями. В частности, насколько изоляция электросетей позволит размещать их в непосредственной близости от трубопроводов без провоцирования коррозии.

2.3. Не описаны меры по обеспечению безопасности и соблюдение экологических требований. Например, не предусмотрены меры компенсационного озеленения после производства работ. Не предусмотрен запрет на прокладку линий открытым способом на территориях природного комплекса в соответствии с требованиями, изложенными в Постановлении Правительства Москвы от (в ред. ППМ от 30.09.2008 No. 878-ПП.

2.4. Схема разработана до принятия закона о реновации, таким образом, возможность большого прироста населения и роста потребления не учтена. Не учитывается в целом массивированное новое строительство.

2.5. Нет обоснований динамики энергопотребления с учетом тенденций развития общественного транспорта (сокращение наземного электротранспорта, развитие метро и т.д.).

2.6. В проектных материалах отсутствуют данные о гарантиях соблюдения природоохранного и земельного законодательства при реализации схем. Ряд объектов попадает на территории, имеющие охранный статус, либо на земельные участки, целевое назначение которых не допускает наличия подобных объектов.

3. Предложение.

С учетом изложенного выше, утверждать предлагаемую схему без проверки ее применимости в конкретных условиях каждого района нецелесообразно. Необходимо вернуть проект на доработку и провести публичные слушания в каждом районе Москвы, в частности в Гагаринском районе, в обязательном порядке.

В проекте схем электроснабжения города Москвы до 2030 г. с учетом развития присоединенных территорий, исключить прокладку новых коммуникаций на территории Гагаринского района.

**в Городскую комиссию по
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы**

**Замечания к проекту
схемы внешнего газоснабжения города Москвы на период до 2030
года с учетом развития присоединенных территорий и генеральной
схемы газоснабжения города Москвы на период до 2030 года с учетом
развития присоединенных территорий**

1. Замечания по соблюдению процедуры публичных слушаний.

1.1. Проект затрагивает каждый район Москвы. Жители практически всех районов, кроме прилегающих к префектуре ЦАО, и особенно удаленных районов, фактически были лишены возможности посетить экспозицию и собрание участников, поскольку не могут доехать до места слушаний ранее 20-21 часа. Таким образом, их право на участие было нарушено. Необходимо приостановить процедуру слушаний и провести их заново в каждом районе Москвы.

1.2. На экспозиции не была представлена текстовая информация по обоснованию предлагаемых схем, графический материал не имеет необходимой детализации для оценки проекта применительно к каждому району.

1.3. На экспозиции отсутствовали представители проектных организаций, способные ответить на вопросы специалистов.

1.4. Отмечен массовый подвоз на экспозицию организованных групп людей исключительно для размещения хвалебных записей в книге отзывов. Это явный признак фальсификации процедуры публичных слушаний и должностного подлога. Требуем проведения соответствующего расследования. Записи, полученные таким способом, не следует приобщать к материалам публичных слушаний.

2. Замечания по содержанию проектной документации.

2.1. Схемы не привязана к местности, нет обоснований возможности предлагаемого размещения объектов с учетом градостроительной ситуации и перспектив развития районов.

2.2. Схемы не привязаны к геоподоснове; не доказано, что предлагаемые трассы совместимы с существующими коммуникациями. .

2.3. Не описаны меры по обеспечению безопасности и соблюдение экологических требований. Например, не предусмотрены меры компенсационного озеленения после производства работ. Не предусмотрен запрет на прокладку линий открытым способом на территориях природного комплекса в соответствии с требованиями, изложенными в Постановлении Правительства Москвы от (в ред. ППМ от 30.09.2008 No. 878-ПП.

2.4. Схема газоснабжения предусматривает прокладку газопроводов высокого давления в жилой застройке, что противоречит требованиям безопасности.

2.5. Схемы разработаны до принятия закона о реновации, таким образом, возможность большого прироста населения и роста потребления не учтена. Не учитывается в целом массивированное новое строительство.

2.6. В проектных материалах отсутствуют данные о гарантиях соблюдения природоохранного и земельного законодательства при реализации схем. Ряд объектов попадает на территории, имеющие охранный статус, либо на земельные участки, целевое назначение которых не допускает наличия подобных объектов.

3. Предложение.

С учетом изложенного выше, нельзя утверждать предлагаемые схемы без проверки их применимости в конкретных условиях каждого района. Необходимо вернуть проект на доработку и провести публичные слушания в каждом районе Москвы, в частности в Гагаринском районе, в обязательном порядке.

В проекте схемы внешнего газоснабжения города Москвы на период до 2030 года с учетом развития присоединенных территорий и генеральной схемы газоснабжения города Москвы на период до 2030 года с учетом развития присоединенных территорий, исключить прокладку новых коммуникаций на территории Гагаринского района.